


# Rozdzielnia Lokalnego Punkty Dystrybucji w segmencie D - 2x24mod



Numer obwodu					D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10
Oznaczenia zacisków	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3/PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3/PE	L1	L2	L3	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N
Opis	rozłącznik główny rozdzielni administracyjnej parteru	ogranicznik przepięć kombinowany typu 1	kontrolka napięcia	ogranicznik przepięć typu 3	szafa LPD 1 segment A 1 obw. 1	szafa LPD 1 segment A 1 obw. 2	szafa LPD 1 segment A 1 serwer	gniazda DATA segment D, parter	gniazda DATA segment C 1 piętro	gniazda DATA segment C piwnica	gniazda DATA segment C, parter - 2	gniazda DATA segment C, parter - 3	gniazda DATA segment C 1 piętro	klimatyzator
Moc [kW]	13,90		0,1		1,00	1,00	2,00	1,20	0,90	1,20	1,80	1,20	1,80	3,50
Przekrój kabla	5x10	4x10/10	3x1,5	4x10/10	3x2,5	3x2,5	3x4	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5
Typ kabla	YLY	DY/DYzo	DY	DY/DYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo

Ochrona przeciwporażeniowa:  
Szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C realizowane przez wyłączniki nadmiarowoprądowe  
Ochrona dodatkowa: wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo - prądowy o prądzie różnicowym 30mA



jednostka projektowania:

PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia  
34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Kasperków 47

Zadanie: Opracowanie projektu sieci LAN, sieci światłowodowej oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

branża:  
elektryczna

faza:  
PW

Inwestor: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. J. Dąbrowskiego 19

data:  
09.05.2019

Treść rysunku: Schemat rozdzielni elektrycznej R\_D w pomieszczeniu LPD - Segment D

skala:

Projektant:  
mgr inż. Piotr Zontek, upr. bud. nr 97/98 BB

rys. 2.3