



Granica wydzielenia budynku zawierającego segmenty: AI, All i B od budynku zawierającego segmenty C i D – zgodnie z §210 "warunków technicznych"

- OZNACZENIA
- Koryto kablowe istniejące
  - Kabel zasilający LPD\_2 z GPD: elektryczny - YLYo 5x25mm²  
światłowodowy - wewnętrzny wielomodowy 12J  
zewnętrzny jednomodowy 12J typu DAC  
telefoniczny - YTKSY 50x2x0,5mm²

SEG. A2

jednostka projektowania: <b>PeZet</b> Projekty-Szkolenia PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Kasperków 47		
Zadanie:	Opracowanie projektu sieci LAN, sieci światłowodowej oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	branża: elektryczna
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. J. Dąbrowskiego 19	faza: PW
Treść rysunku:	Instalacja sieci strukturalnej oraz wydzielonego zasilania: Segment B - rzut piwnicy	data: 09.05.2019
Projektant:	mgr inż. Piotr Zontek, upr. bud. nr 97/98 BB	skala: 1 : 100
		rys. 1.5