

UWAGA:
1. Elementy końcowe połaczyc w układzie 2EOL
2. Wysokość zabudowy urzadzeń: manipulator, przycisk wyjścia ewakuacyjnego, czytnik kart dostępu; zabudowac na wysokości 1,40 mb. od dolnej krawędzi elementu zabudowywanego
3. Dualne czujniki ruchu zabudowac do stropu
4. Elektrozamki oraz czujniki ochrony obwodowej należy zabudować w trakcie prefabrykacji stolarki
5. Drzwi objęte systemem kontroli dostepu od strony chronionej należy wyposażyc w klamkę, zwalniającą elektrozamek
6. Drzwi objęte systemem kontroli dostepu od strony wejścia wyposażyc w gałkę
7. W przypadku zaniku napięcia i/lub zadziałania PWP należy zwolnić przejścia objęte systemem kontroli dostepu
8. Urzadzenia sterujace (expandery) zabudowane poza pom. serwerowni należy zabudować w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych, tj. na wysokości min. 2,50
9. Okablowanie prowadzone poza metalowymi trasami kablowymi należy rozprowadzić z wykorzystaniem rur ochronnych o przekroju odpowiednim do typu prowadzonego okablowania

jednostka projektowania:
PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia
34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Kasperków 47

Zadanie: Opracowanie projektu sieci LAN, sieci światłowodowej oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	branża: elektryczna
	faza: PW
Inwestor: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. J. Dąbrowskiego 19	data: 09.05.2019
Treść rysunku: Schemat instalacji kontroli dostępu	skala:
Projektant: mgr inż. Piotr Zontek, upr. bud. nr 97/98 BB	rys. 3.3