Granica wydzielenia budynku zawierającego segmenty: AI, AII i B od budybku zawierającego segmenty C i D – zgodnie z §210 "warunków technicznych"

OZNACZENIA

- Obudowa tras kablowych - płyta GK na stelażu
- Trasa kabli zasilających zestawy PEL: elektrycznych YDYżo 3x2,5mm² i teleinformatycznych U/FTP kat. 6a
- Trasa kabli elektrycznych i teleinformatycznych - przepust przez strop
- 16/2 — Oznaczenie ilości kabli elektrycznych i teleinformatycznych w wiązce (kable informatyczne / kable elektryczne)
- Kamera systemu CCTV: Kamera IP obudowa do zastosowań wew. i zewn. 4Mpx 2688x1520 / 20kl/s
- 1x A2-4 / 1x GPD / 3x RJ45 — Punkt elektryczno - logiczny (PEL): gniazdo 230V 2P+Z, z kluczem - 2 szt. gniazdo RJ 45, kat. 6a ekranowane - 3 szt. gniazdo 230V ogólne - wg odrębnego opracowania
- A2-4 — Adres pola zasilającego w rozdzielni elektrycznej
- GPD — Adres szafy dystrybucyjnej, z której wyprowadzony jest przewód LAN

SEGM. AI

SEGM. A2

jednostka projektowania: PeZet Projekty-Szkolenia — PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia, 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Kasperków 47	
Zadanie: Opracowanie projektu sieci LAN, sieci światłowodowej oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	branża: elektryczna faza: PW
Inwestor: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. J. Dąbrowskiego 19	data: 09.05.2019
Treść rysunku: Instalacja sieci strukturalnej oraz wydzielonego zasilania: Segment B - rzut parteru	skala: 1 : 100
Projektant: mgr inż. Piotr Zontek, upr. bud. nr 97/98 BB	rys. 1.6