

OZNACZENIA

- Sciana REI 30, pustak z betonu komórkowego 12cm, tynk gipsowy
- EI30 — Drzwi p-poż. EI 30, z certyfikatem dymoszczelności w klasie Sa, Sm.
- GPD — Główny Punkt Dystrybucyjny - 2 x szafa 19" 42U 800x1000mm
- LPD_2 — Lokalny Punkt Dystrybucyjny - szafa 19" 42U 800x800mm
- UPS — UPS 10kW, 400V
- RG_1 — Rozdzielnia elektryczna GPD - 3x24mod. nt. IP 65
- RG_2 — Rozdzielnia elektryczna napięcia gwarantowanego GPD - 3x24mod. nt. IP 65
- R_A1 — Rozdzielnia elektryczna LPD_2 - 2x24mod. nt. IP 65
- Koryto kablowe istniejące
- Koryto kablowe KGR 300H50 podwieszone pod sufitem
- Kabel zasilający GPD RG_AB: YLY3o 5x25mm²
- Kabel zasilający LPD_1 z GPD: elektryczny - YLY3o 5x16mm²; światłowodowy - wewnętrzny wielomodowy 12J; zewnętrzny jednomodowy 12J typu DAC
- telefoniczny - YTKSY 50x2x0,5mm²
- tel. — Trasa kabla telefonicznego do portierni - YTKSY 50x2x0,5mm² w RL 20
- Trasa kabli zasilających zestawy PEL: elektrycznych YDY3o 3x2,5mm² i teleinformatycznych U/FTP kat. 6a
- Trasa kabli elektrycznych i teleinformatycznych - przepust przez strop
- 16/2 — Oznaczenie ilości kabli elektrycznych i teleinformatycznych w wiązce (kable informatyczne / kable elektryczne)
- SPLIT_1 — Klimatyzator ścienny SPIT 7,5kW, 400V, redundantny
- SPLIT_2 — Klimatyzator ścienny SPIT 3,5kW, 230V
- Manipulator z czytnikiem kart do sysemu KD
- Dualna czujka podczerwieni zabudowana pod sufitem
- Kamera systemu CCTV: Kamera IP obudowa do zastosowań wew. i zewn. 4Mpx 2688x1520 / 20kl/s
- Punkt elektryczno - logiczny (PEL): gniazdo 230V 2P+Z, z kluczem - 2 szt. gniazdo RJ 45, kat. 6a ekranowane - 3 szt. gniazdo 230V ogólne - wg odrębnego opracowania
- A2-4 — Adres pola zasilającego w rozdzielni elektrycznej
- GPD — Adres szafy dystrybucyjnej, z której wyprowadzony jest przewód LAN

jednostka projektowania:
PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia
34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Kasperków 47

Zadanie:	Opracowanie projektu sieci LAN, sieci światłowodowej oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	branża: elektryczna faza: PW
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. J. Dąbrowskiego 19	data: 09.05.2019
Treść rysunku:	Instalacja sieci strukturalnej oraz wydzielonego zasilania: Segment A1 i A2 - rzut piwnic	skala: 1 : 100
Projektant: mgr inż. Piotr Zontek, upr. bud. nr 97/98 BB		rys. 1.1